



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Юридический адрес: Елизаровых ул., д.42, г.Томск, 634012

тел/факс 54-09-27 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: 634012, г.Томск, ул.Елизаровых, д.42

ОКПО 73745417

ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050 / 701701001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710070



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области»

А.В. Шихин

М.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний)
№ 000000111 от 26 января 2018г.

По поручению управления Роспотребнадзора по Томской области № 44/Д от 23.01.2018 на основании определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Романовой А.В. от 25.01.2018.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений микроклимата, выполненных испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510118)

Установлено: измерения микроклимата проведены в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида № 86 г.Томска, расположенном по адресу: г.Томск, ул.Новгородская, 44/1 (акт проведения измерений от 25.01.2018).

В соответствии с протоколом № Ф00000131 от 25.01.2018 параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в приемной, групповой, туалете и спальне средней группы № 9 «Полянка» соответствуют требованиям пунктов 8.4, 8.7 и приложению 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Заключение:

Результаты измерений параметров микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха), проведенных в приемной, групповой, туалете и спальне средней группы № 9 «Полянка» муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 86 г.Томска, расположенного по адресу: г.Томск,

ул.Новгородская, 44/1, соответствуют требованиям пунктов 8.4, 8.7 и приложению 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу

Заведующий
санитарно-гигиеническим отделом

А.Ю.Соболев
(Ф.И.О.)

Соболев
(подпись)

