

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением**  
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица (индивидуального предпринимателя)  
№ 33-6/А-КИП-6**

г. Томск, ул. Новгородская, д.44/1

*(место составления акта)*

«20» июля 2018 г.

*(дата составления)*

11 час. 00 мин.

*(время составления)*

По адресу:

Томская область, г. Томск, ул. Новгородская, д.44/1

*(место проведения проверки)*

На основании:

Распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 04-33-06/217 от 03.07.2018 г.

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена:

внеплановая выездная проверка

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №86 г. Томска (далее – МАДОУ №86).

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«09» июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

«20» июля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Сибирское управление Ростехнадзора

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*


Уведомлен о проведении проверки: передано по электронной почте 04.07.2018 г. (вх. № 316 от 04.07.2018г.)

*(вручено лично, передано по факсу и т.д. указать способ вручения)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Матвеева А.А.



09.07.2018 г. в 10 час. 00 мин.

*(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*



Лица, проводившие проверку:

Шуматова Ирина Владимировна, государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Матвеева Анна Александровна, и. о. заведующего МАДОУ №86

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

Краткие сведения о проверенной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №86 г. Томска, сокращенное наименование: МАДОУ № 86, создано на основании постановления Главы администрации города Томска № 1149 от 21.12.2011 г. «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 86 г. Томска». Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Департаментом образования администрации г. Томска от 24.12.2015 г. Согласно п. 5.2 Устава, органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, заведующий. На должность заведующего МАДОУ № 86 назначена Болбот Надежда Геннадьевна, на основании приказа № 324-к от 03.10.2001 г.

МАДОУ № 86 г. Томска зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц - ОГРН 1027000909330, учреждению присвоен ИНН 7017043326 / КПП 701701001, находится по юридическому (фактическому) адресу: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Новгородская, д. 44/1.

Основной вид деятельности учреждения – образование дошкольное. Для осуществления своей деятельности учреждение использует на праве оперативного управления здания детского сада, 2 - этажное (подземных этажей - 1), по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Новгородская, д. 44/1, корпус: А, А-1, А-2.

Электроснабжение электроприемников МАДОУ № 86, осуществляется:

1. Корпус А, согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон № б/н от 07.11.2014 г.. Граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на конечниках питающих 2КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А), а именно: ввод № 1: от гр.4, пан.3 РУ-0,4кВ ТП 604-57А (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: АВВГ(4х70)мм<sup>2</sup>, L=120 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А) и ввод № 2: от гр.1, пан.3 РУ-0,4кВ ТП 604-57 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: АВВГ(4х70)мм<sup>2</sup>, L=120 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А).

2. Корпус А-1, согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон № б/н от 03.11.2015 г.. Граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на конечниках отходящих 2КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-604-57 (гр.2, пан.2) и ТП-604-57А (гр.3, пан.3), а именно: ввод № 1: от гр.2, пан.2 РУ-0,4кВ ТП 604-57 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: АВБШв (4х70)мм<sup>2</sup>, L=130 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А-1) и ввод № 2: от гр.3, пан.3 РУ-0,4кВ ТП 604-57А (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: АВБШв(4х70)мм<sup>2</sup>, L=130 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А-1).

3. Корпус А-2, согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон № б/н от 20.12.2012 г.. Граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на конечниках отходящих 2КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-604-57 (гр.2, пан.2) и ТП-



604-57А (гр.1, пан.1), а именно: ввод № 1: от гр.2, пан.2 РУ-0,4кВ ТП 604-57 (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: АВБШв (4х35)мм<sup>2</sup>, L=100 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А-2) и ввод № 2: от гр.1, пан.1 РУ-0,4кВ ТП 604-57А (ООО «Горсети») по КЛ-0,4кВ марки: АВБШв(4х35)мм<sup>2</sup>, L=100 м, проложенной в земле (траншее) до ВРУ-0,4кВ МАДОУ № 86 (корпус А-2).

По требованиям надежности электроснабжения электроприемники МАДОУ № 86 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Новгородская, д. 44/1 (корпус: А, А-1, А-2) относятся ко второй категории надежности (согласно РД 34.20.185-94, СП 256.1325800.2016), схема электроснабжения соответствует потребителям второй категории надежности электроснабжения.

Приказом № 92 от 01.09.2017 г. назначен работник, ответственный за электрохозяйство учреждения: заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ № 86 Климова И.А., проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора прошел 22.03.2018 г. в объеме IV группы по электробезопасности до 1000 В.

Измерения и испытания параметров электроустановок МАДОУ № 86 проведены лабораторией ИП Булычев В.Н., свидетельство о регистрации лаборатории № 33-07-2015 от 20.02.2015 г. выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок действия свидетельства установлен до 20.02.2018 г. (Технический отчет № 581/66 от 22.06.2017 г.).

Мониторинг (замеры) показателей качества электрической энергии проведены лабораторией ИЭЛ ООО «Горсети», свидетельство о регистрации лаборатории № 33-25-2015 от 08.05.2015 г. выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок действия свидетельства установлен до 08.05.2018 г.. (Техническим отчетом № б/н от 04.04.2018 г.).

Техническое состояние электрических сетей и электроустановок, находящихся в эксплуатационной ответственности МАДОУ № 86 - удовлетворительное, показатели качества электрической энергии в электрических сетях учреждения соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013.

МАДОУ № 86 провело обязательное энергетическое обследование в 2012 г., по истечению установленного срока энергетического обследования, учреждение представляет энергодекларацию по средствам работы в Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (<http://dper.gisse.ru>) путем актуализации сведений о потреблении энергетических ресурсов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности за отчетный период. Учреждение имеет энергетический паспорт потребителя топливо-энергетических ресурсов рег. № Э-135/А84-17-О, зарегистрирован в декабре 2012 г.

Во время проверки предоставлены следующие документы:

- копия приказа №92 от 01.09.2017 г. о назначении ответственного за электрохозяйство, в котором замещающим ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия) назначен техник-электрик Шаруха А.Г.;
- копия приказа № 64/1 от 23.05.2018 г. О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;
- инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
- схемы электроснабжения с отметкой на них о проверке соответствия фактическим эксплуатационным от 11.05.2018 г.

Во время осмотра электроустановки учреждения, установлено:

- на двери электрощитового помещения (корпус А-1) здания МАДОУ №86 нанесено диспетчерское наименование;
- на дверях электрощитовых помещений выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов;
- на счетчиках в шкафах ВРУ-0,4кВ (корпус А, А-1, А-2) здания МАДОУ №86 нанесены надписи, указывающие наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии;
- в помещениях кухни МАДОУ №86 на рукоятках управления приводов рубильников нанесены указатели отключенного и включенного положений;
- в шкафу ВРУ-0,4кВ (корпус А) здания МАДОУ №86 отсутствуют посторонние предметы;



- в электрощитовых помещениях здания МАДОУ №86 диэлектрические ковры хранятся в специально отведенном месте, защищены от механических повреждений и загрязнений;
- оборудовано специальное место для хранения электрозащитных средств, используемых в электроустановках МАДОУ №86;

Настоящая проверка проводилась для осуществления федерального государственного энергетического надзора с целью контроля выполнения МАДОУ № 86 г. Томска ранее выданного Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-ТСЭ-15 от 05.04.2018 г.

**Установлено, что пункты №№ 1-11 Предписания № 33-05/П-ТСЭ-15 от 05.04.2018 выполнены в полном объеме и в установленные сроки.**

| № п/п<br>Предписания                                        | Конкретное описание (характер)<br>выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Результаты проверки<br>выполнения пункта<br>предписания                                                                          | Лица,<br>допустивш<br>ие<br>нарушения |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| п.1<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-<br>ТСЭ-15 | Не издан приказ о назначении работника, замещающего ответственного за электрохозяйство (на время его отсутствия), из числа административно-технического персонала учреждения, после проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме IV группы по электробезопасности (до 1000В) в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора. | <b>Выполнено.</b><br>Приказ №92 от 01.09.2017 г. О назначении ответственного за электрохозяйство                                 | -                                     |
| п.2<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-<br>ТСЭ-15 | Отсутствует распорядительный документ, подтверждающий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок учреждения.                                                                                                                                                                                                                            | <b>Выполнено.</b><br>Приказ №64/1 от 23.05.2018 г. О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок                        | -                                     |
| п.3<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-<br>ТСЭ-15 | Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Выполнено.</b><br>Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий МАДОУ №86                                                  | -                                     |
| п.4<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-<br>ТСЭ-15 | Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).                                                                                                                                                                                                    | <b>Выполнено.</b><br>Однолинейные схемы электроснабжения, утвержденные ответственным за электрохозяйство МАДОУ №86 от 11.05.2018 | -                                     |
| п.5<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-<br>ТСЭ-15 | На двери электрощитового помещения (корпус А-1) здания МАДОУ № 86 не нанесено диспетчерское наименование.                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах                                                                                      | -                                     |
| п.6<br>Предписания<br>от 05.04.2018                         | На дверях электрощитовых помещений не выполнена система дополнительного уравнивания                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах                                                                                      | -                                     |



|                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                             |   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
| № 33-05/П-ТСЭ-15                                         | потенциалов.                                                                                                                                                                     |                                             |   |
| п.7<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-ТСЭ-15  | На счетчиках в шкафах ВРУ-0,4кВ (корпус А, А-1, А-2) здания МАДОУ № 86 отсутствуют надписи, указывающие наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах | - |
| п.8<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-ТСЭ-15  | В помещениях кухни МАДОУ № 86 на рукоятках управления приводов рубильников, не нанесены указатели отключенного и включенного положений.                                          | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах | - |
| п.9<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-ТСЭ-15  | Посторонние предметы в шкафу ВРУ-0,4кВ (корпус А) здания МАДОУ № 86.                                                                                                             | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах | - |
| п.10<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-ТСЭ-15 | В электрощитовых помещениях здания МАДОУ № 86, диэлектрические ковры хранятся не в специально отведенном для этого месте, не защищены от механических повреждений и загрязнений. | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах | - |
| п.11<br>Предписания<br>от 05.04.2018<br>№ 33-05/П-ТСЭ-15 | В здании МАДОУ № 86, не оборудовано место для хранения электрозащитных средств.                                                                                                  | <b>Выполнено.</b><br>Фотоотчет на 11 листах | - |

*(общие сведения о юридическом лице, констатация фактов соблюдения требований, описательная часть по проверяемым направлениям, сведения о результатах проверки)*

В ходе проведения проверки установлено:


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание № 33-05/П-ТСЭ-15 от 05.04.2018 г. выполнено в полном объеме.

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) № 33-6/А-КИП-6 от 20.07.2018 г. оформлен на 6 л. в 2 экз.

Прилагаемые к Акту проверки документы:


- копия приказа №92 от 01.09.2017 г. О назначении ответственного за электрохозяйство;
- копия приказа № 64/1 от 23.05.2018 г. О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;
- инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
- схемы электроснабжения с отметкой на них о проверке соответствия фактическим эксплуатационным от 11.05.2018 г.;
- фотоотчет на 11 листах.

(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шуматова Ирина Владимировна


(ФИО)

  
(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Матвеева Анна Александровна

(ФИО)

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Матвеева Анна Александровна, и.о. заведующего МАДОУ №86 г. Томска

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
(подпись, дата)  
20.07.2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)