

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области: юридический адрес г. Томск, пр. Мира, 26

г. Томск

(место составления акта)

“ 05 ” апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Новгородская, 44/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному надзору Яковенко Евгения Васильевича № 15 от 06.03.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г.ТОМСКА

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней / 2 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы

Советского района г. Томска УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

«17» час. «00» мин. «06» марта 2019г. заведующий Болбот Н.Г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Советского района

г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Болбот Надежда Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ

2.	В центральном корпусе не обеспечено соответствие требованиям функциональных характеристик систем противопожарной защиты, а именно для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей (ИПД 3.1 М), не удовлетворяющих параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009 при включении их в шлейфы двухпороговых приборов	п. 13.3 НПБ 88-2001; п. 14.3. СП 5.13130.2009*; ст.4, ст.5, ст.6, ст.54, ч. 4 ст. 81, ст.83, ст.91, ст.103, ст.151 ФЗ-123
3.	В центральном и правом корпусах вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные изделия, не распространяющие горение для дошкольного образовательного учреждения должны иметь исполнение - нг (...), огнестойкие - FRLSLTx	п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7, СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.2 п. 6.4.1.4 СП 76.13.130.2016, ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ-123, п. 15.3 СП 256.1325800.2016, п. 5.11, табл. 2 ГОСТ 31565-2012
4.	В центральном и правом корпусах вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ Р 53316-2009: - кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, крепежей	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53316-2009
5.	Во всех корпусах резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	- п. 15.3 СП 5.13130.2009

В соответствии с актом первичного обследования системы 2019г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юр. лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 15/1/1 от 05.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Болбот Надежда Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

“ 05 ” апреля 20 19 г.