



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр.Мира,26, тел. 8(3822)417-061,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Советского района г. Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, Московский тр. 109/4 тел. 8(3822) 41-80-26

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г.ТОМСКА

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному надзору № 10 от 01.02.2019 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «13» марта 2019 г. по «09» ч. «00» мин. «05» апреля 2019г. проведена проверка Главным Государственным инспектором Советского района г. Томска по пожарному надзору майором внутренней службы Яковенко Евгением Васильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г.ТОМСКА по адресу: г. Томск, ул. Новгородская, 44/1

совместно с заведующим Болбот Надеждой Геннадьевной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ	01.12.2019г	
2.	В центральном корпусе не обеспечено соответствие требованиям функциональных характеристик систем противопожарной защиты, а именно для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей (ИПД 3.1 М), не удовлетворяющих параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009 при включении их в шлейфы двухпороговых приборов	п. 13.3 НПБ 88-2001; п. 14.3. СП 5.13130.2009*; ст.4, ст.5, ст.6, ст.54, ч. 4 ст. 81, ст.83, ст.91, ст.103, ст.151 ФЗ-123	01.12.2019г	
3.	В центральном и правом корпусах вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение	п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7, СП 5.13130.2009; п.	01.12.2019г	

	работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные изделия, не распространяющие горение для дошкольного образовательного учреждения должны иметь исполнение - нг (...), огнестойкие – FRLSLTx	6.4.1.2 п. 6.4.1.4 СП 76.13.130.2016, ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ-123, п. 15.3 СП 256.1325800.2016, п. 5.11, табл. 2 ГОСТ 31565-2012		
4.	В центральном и правом корпусах вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ Р 53316-2009: - кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, крепежей	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53316-2009	01.12.2019г	
5.	Во всех корпусах резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.12.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Советского района г. Томска по пожарному надзору Яковенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г.Томска Болбот Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы.)



(подпись)

М.Л.П.

(подпись)

« 05 » апреля 2019 г.

Телефоны доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (3912) 98-55-47
 Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области: юридический адрес г. Томск, пр. Мира, 26

г. Томск

(место составления акта)

“ 05 ” апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 15

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Новгородская, 44/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Советского района г. Томска
по пожарному надзору Яковенко Евгения Васильевича № 15 от 06.03.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г.ТОМСКА (наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней / 2 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы

Советского района г. Томска УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

«17» час. «00» мин. «06» марта 2019г. заведующий Болбот Н.Г. (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Советского района

г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Болбот Надежда Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ

2.	В центральном корпусе не обеспечено соответствие требованиям функциональных характеристик систем противопожарной защиты, а именно для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей (ИПД 3.1 М), не удовлетворяющих параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009 при включении их в шлейфы двухпороговых приборов	п. 13.3 НПБ 88-2001; п. 14.3. СП 5.13130.2009*; ст.4, ст.5, ст.6, ст.54, ч. 4 ст. 81, ст.83, ст.91, ст.103, ст.151 ФЗ-123
3.	В центральном и правом корпусах вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные изделия, не распространяющие горение для дошкольного образовательного учреждения должны иметь исполнение - нг (...), огнестойкие – FRLSLTx	п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7, СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.2 п. 6.4.1.4 СП 76.13.130.2016, ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ-123, п. 15.3 СП 256.1325800.2016, п. 5.11, табл. 2 ГОСТ 31565-2012
4.	В центральном и правом корпусах вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ Р 53316-2009: - кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, крепежей	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53316-2009
5.	Во всех корпусах резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	- п. 15.3 СП 5.13130.2009

В соответствии с актом первичного обследования системы 2019г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юр. лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 15/1/1 от 05.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Болбот Надежда Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

“ 05 ” апреля 20 19 г.